

※会館にカムロック ケーブルはありません。 ※会館に200V/Dコネクタケーブルはありません。
 ※会館にパワーロック ケーブルはありません。

上手前 仮設電源

全景



音響用



照明用



主幹 : 1φ3w 300A
 100V C-60A ×4
 100V 15A 2×2
 200V D20A×8
 Ethernet ×3
 [カムロック] 400A
 * 二次側 端子台ネジ M10

主幹 : 1φ3w 175A
 * 上手袖系統音響電源
 +
 [ITTパワーロック] 400A
 * 二次側 端子台ネジ M8

下手前 仮設電源

音響用



全景



舞台用 200V



主幹 : 1φ3w 150A
 * 下手袖系統音響電源
 +
 [ITTパワーロック] 400A
 * 二次側 端子台ネジ M8

主幹 : 3φ3w (200V)200A
 [カムロック] 400A
 * 二次側 端子台ネジ M10

下手奥 仮設電源

全景



照明用



主幹 : 1φ3w 300A
 100V C-60A ×4
 100V 15A 2×2
 200V D20A×8
 Ethernet ×3
 [カムロック] 400A
 * 二次側 端子台ネジ M10

*** 端子台からの分電使用は[電気工事資格]が必要です。 * 電気工事士資格のご提示が必要です。 分電使用の場合は事前に会館へご連絡下さい。**