

上手前 仮設電源

全景



音響用



主幹 : 1φ3w 300A
 100V C-60A ×4
 100V 15A 2×2
 200V D20A×8
 Ethernet ×3
 [カムロック] 400A

主幹 : 1φ3w 175A
 * 上手袖系統音響電源
 +
 [ITTパワーロック] 400A

下手前 仮設電源

全景



音響用



舞台用200V



主幹 : 1φ3w 150A
 * 下手袖系統音響電源
 +
 [ITTパワーロック] 400A

主幹 : 3φ3w (200V)200A
 [カムロック] 400A
 * 二次側 端子台ネジ M10

下手奥 仮設電源

照明用



主幹 : 1φ3w 300A
 100V C-60A ×4
 100V 15A 2×2
 200V D20A×8
 Ethernet ×3
 [カムロック] 400A

※会館にカムロック ケーブルはありません。 ※会館に200V/Dコネクタケーブルはありません。 ※会館にC30Aケーブルはありません。
 ※会館にパワーロック ケーブルはありません。

*** 端子台からの分電使用は【電気工事資格】が必要です。 * 電気工事士資格のご提示が必要です。 分電使用の場合は事前に会館へご連絡下さい。**